

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
ŠILUMOS KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui

2020-

**PAŽYMA
DĖL UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2018 METŲ INVESTICIJŲ**

2020 m. d. Nr. O5E-
Vilnius

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba). Jeigu šios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. SD-560 „Dėl investicijų derinimo“ ir 2020 m. sausio 3 d. raštu Nr. SD-1 „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai investicijų projekto derinimo“ Tarybai pateikė derinti 2018 metų investicijas. 2020 m. kovo 18 d. el. laišku (reg. Nr. R1-3636) Bendrovė pateikė papildomą informaciją reikalingą investicijų derinimui. Investicijos Nr. 1-18 pateiktos derinti, vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetiko kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas) (pagal Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunktį, taikoma Aprašo redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 1 d.), 12 punktu, kuriame numatyta, kad įmonės parengia ir pateikia Tarybai suderinti planuojamo laikotarpio investicijas bei per ataskaitinį laikotarpį atliktas investicijas. Teikiamos derinti investicijos yra suderintos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“, 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-70 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-08-30 sprendimo Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“ papildymo“, 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-154 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-08-30 sprendimo Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“ papildymo“, 2017 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1-300 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-08-30 sprendimo Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“, 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-184 „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų plano patvirtinimo“ ir 2019 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T1-25 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų plano patvirtinimo“ papildymo ir investicijų derinimo“ (pridedama).

Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 632,55 tūkst. Eur.

1. Investicijų derinimas

Aprašo 12 punkte ir Tvarkos aprašo 11 punkte numatyta, kad faktiškai įvykdytos ir planuojamos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki vėliausio reguliuojamų kainų artimiausio planuojamo koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino.

Bendrovės pateiktos Tarybai derinti 2018 metų investicijos yra parodytos 1 lentelėje.

1 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti 2018 metų investicijos

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma, tūkst. Eur
1.	Vandens šildymo katilo Nr. 3 kapitalinis remontas	139
2.	Mažeikių katilinės plytinio dūmtraukio remontas	55
3.	Mažeikių katilinės kelių ir aikštelių asfaltavimas II etapas	70,63
4.	Mažeikių katilinės pastato fasado remontas	8,17
5.	Krovininio savivarčio įsigijimas	15,3
6.	Katilo VK-31, DG-2,5 MW remontas	7,09
7.	Reivyčių katilinės dūmtraukio remontas	26,13
8.	Biokuro aikštelės asfaltavimas Reivyčių katilinėje	11,61
9.	Kelio remontas prie Viekšnių katilinės privažiavimo	9,06
10.	Šilumos trasos atvedimas nuo SK46 iki Kudirkos g. 6	109,64
11.	Šilumos tinklų rekonstrukcija senamiestyje ir Viekšniuose	58,67
12.	Šilumos tinklų rekonstrukcija Kalnėnų g.	14,35
13.	Šilumos tinklų rekonstrukcija Draugystės g.	13,84
14.	Administracinio pastato garažų šiltinimo ir skardinimo darbai	11,38
15.	Aikštelės asfaltavimas Montuotojų g. 10, Mažeikiai	33,26
16.	Komercinis automobilis iki 3,5 t	14,5
17.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas	4,8
18.	Ilgalaikio turto įsigijimas	30,12
Iš viso:		632,55

Pateiktos derinti investicijos Nr. 2-9, 11-18 yra mažesnės nei ribinė¹ suma, apibrėžta Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje. Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka Aprašo 10 punkto numatytus reikalavimus. Pateiktos derinti investicijos Nr. 1, 10 viršija ribinę sumą, tačiau neviršija Aprašo 6.1.1.4.1 papunktyje numatytos 1,5 mln. Eur ribos, Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka Aprašo 9 punkte numatytus reikalavimus.

Investicijos Nr. 1 finansavimas: 73,5% – paskola, likusi dalis – Bendrovės nuosavos lėšos. Investicijos Nr. 10 finansavimas: 57,4% – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, likusi dalis – Bendrovės nuosavos lėšos. Likusios investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis lėšomis.

Investicija Nr. 1. Vandens šildymo katilo Nr. 3 kapitalinis remontas.

Mažeikių katilinėje atliktas 8 MW biokuro kūrenamo vandens šildymo katilo, kuris eksploatuojamas nuo 2010 metų, kapitalinis remontas. Remonto metu pakeisti agregato šilumokaičio elementai, atliktas pakuros mūro bei pakuros maitintuvų remontas, atstatytos kuro džiovintuvo arkos, pakeistos ardyno ardelės bei pakeisti visi dūmavamzdžiai. Katilo remonto išlaidos Bendrovėje kapitalizuotos, investicijos vertė padidinta biokuro katilo ilgalaikio turto vertė, remonto dėka prailgintas katilo tarnavimo laikas.

Investicija Nr. 2. Mažeikių katilinės plytinio dūmtraukio remontas.

Mažeikių katilinėje esančiam 80 m aukščio mūriniam dūmtraukiui, eksploatuojamam nuo 1974 metų, atliktas kapitalinis remontas, kurio metu atliktas metalo konstrukcijų antikorozinis padengimas, pašalinti smulkūs defektai bei dėl plytų atplaišų kritimo dūmtraukio išorinis paviršius apjuostas cinkuotu tinklu. Dūmtraukio remonto išlaidos Bendrovėje kapitalizuotos, investicijos

¹ Ribinė suma įmonėms, aptarnaujančioms daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų (t. y. visa I šilumos tiekimo įmonių grupė be UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“), yra ne mažiau kaip 0,3 mln. Eur, likusioms įmonėms – 9 proc. nuo įmonės metinės į šilumos kainą įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos.

verte padidinta dūmtraukio ilgalaikio turto vertė, remonto dėka prailgintas dūmtraukio tarnavimo laikas, padidintas saugumas.

Investicija Nr. 3. Mažeikių katilinės kelių ir aikštelių asfaltavimas II etapas.

Išaugus biokuro daliai Bendrovės kuro struktūroje, Mažeikių katilinės teritorijoje padidėjo sunkiasvorių transporto priemonių eismas, todėl esanti sena betono danga pakeista tvirtesne asfalto danga.

Investicija Nr. 4. Mažeikių katilinės pastato fasado remontas.

Mažeikių katilinės pastate, eksploatuojamame nuo 1974 metų, pagrindiniame korpuse, siekiant apsaugoti pelenų šalinimo įrenginius nuo lietaus, apskardinta lauko siena įrengiant vandens nutekėjimą į kanalizaciją. Pastato remonto išlaidos Bendrovėje kapitalizuotos, investicijos verte padidinta pastato ilgalaikio turto vertė, remonto dėka prailgintas pastato ir kitų įrenginių tarnavimo laikas.

Investicija Nr. 5. Krovininio savivarčio įsigijimas.

Įsigytas krovininis savivartis pelenų išvežimui iš Bendrovės teritorijos, kurio keliamoji galia iki 20 tonų. Prieš tai Bendrovėje buvo naudojamas susidėvėjęs automobilis-savivartis, kuris pagamintas 1988 metais ir jo keliamoji galia iki 8 tonų nebeatitiko išaugusių pelenų išvežimo pajėgimų.

Investicija Nr. 6. Katilo VK-31, DG-2,5 MW remontas.

Reivyčių katilinėje atliktas dalinis 2,5 MW galios biokuro katilo, eksploatuojamo nuo 2001 metų, remontas, kurio metu buvo pakeistas susidėvėjęs priekinių durų tvirtinimo rėmas. Katilo remonto išlaidos Bendrovėje kapitalizuotos, investicijos verte padidinta biokuro katilo ilgalaikio turto vertė, remonto dėka prailgintas katilo tarnavimo laikas.

Investicija Nr. 7. Reivyčių katilinės dūmtraukio remontas.

Reivyčių katilinėje esamas mūrinis 30 m aukščio dūmtraukis eksploatuojamas nuo 1974 metų. Siekiant užtikrinti saugų dūmtraukio eksploatavimą, remonto metu atliktas metalo konstrukcijų antikorozinis padengimas, pašalinti smulkūs defektai bei dėl plytų atplaišų kritimo dūmtraukio išorinis paviršius apjuostas cinkuotu tinklu. Dūmtraukio remonto išlaidos Bendrovėje kapitalizuotos, investicijos verte padidinta dūmtraukio ilgalaikio turto vertė, remonto dėka prailgintas dūmtraukio tarnavimo laikas, padidintas saugumas.

Investicija Nr. 8. Biokuro aikštelės asfaltavimas Reivyčių katilinėje.

Reivyčių katilinės teritorijoje esančios biokuro aikštelės susidėvėjusi danga atnaujinta nauja asfalto danga.

Investicija Nr. 9. Kelio remontas prie Vieکشnių katilinės privažiavimo.

Pablogėjus vienintelio biokuro privežimo kelio prie Vieکشnių katilinės būklei dėl ištrupėjusio asfalto, atsivėrusių duobių bei kitų nelygumų, atnaujinta kelio asfalto danga.

Investicija Nr. 10. Šilumos trasos atvedimas nuo SK46 iki Kudirkos g. 6.

Investicija suderinta Komisijos 2017 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. O3E-501 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2018 metų investicijų“ didesnei sumai (135 tūkst. Eur) nei Bendrovės faktiškai įvykdytos investicijos vertė (109,64 tūkst. Eur), todėl investicija laikoma suderinta ir pažymoje toliau nenagrinėjama.

Investicijos Nr. 11-13. Šilumos tinklų rekonstrukcija.

Mažeikių senamiestyje ir Vieکشniuose rekonstruotos 193 m, Kalnėnų g. ir Draugystės g., Mažeikiuose – po 70 m ilgio įvairaus diametro susidėvėjusios nepereinamuose kanaluose įrengtos šilumos tiekimo trasos, iš viso 333 m. Trasos susidėvėjusios ir eksploatuotos virš 30 metų. Dėl investicijų metiniai šilumos nuostoliai sumažėja 34,6 MWh. Sumažėjus šilumos nuostoliams atitinkamai sumažės kintamosios šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens sąnaudos), kurios skirtos 34,6 MWh šilumos pagaminti. Planuojama, kad metinių kintamųjų sąnaudų sumažėjimas dėl sumažėjusių šilumos nuostolių bus 0,32 tūkst. Eur.

Investicija Nr. 14. Administracinio pastato garažų šiltinimo ir skardinimo darbai.

Administracinio pastato garažuose, kuriuose laikomos Bendrovės transporto priemonės ir mechanizmai, mūrinės sienos tinkas nuo lietaus, vėjo ir kitų veiksnių poveikio pradėjo trūkinėti, per atsiradusius tarpus/plyšius drėgmė pasiekdavo mūrą. Siekiant apsaugoti pastato mūrą nuo drėgmės, atlikti skardinimo darbai.

Investicija Nr. 15. Aikštelės asfaltavimas Montuotojų g. 10, Mažeikiai.

Administracinio pastato Montuotojų g. 10, Mažeikiuose teritorijoje laikoma visa Bendrovės sunkiasvorė technika. Saugomi žvyras, smėlis, skalda, prie kurių turi būti geras privažiavimas. Taip pat 2017 metais gaisrininkai tikrindami Bendrovės objektus išreiškė pastabas, kad praktiškai neįmanoma privažiuoti prie administracinio pastato Montuotojų g. 10, Mažeikiuose kieme esančio priešgaisrinio tvenkinio. Aplink tvenkinį laikėsi pelkės, nebuvo stabilaus pagrindo privažiavimui, todėl buvo nuspręsta kieme privažiavimą prie tvenkinio sutvarkyti išasfaltuojant, kad esant nelaimei vandenį galėtų siurbti kelios gaisrinės mašinos.

Investicija Nr. 16. Komercinis automobilis iki 3,5 t.

Senas susidėvėjęs automobilis pakeistas nauju automobiliu, kuris skirtas personalui, aptarnaujančiam šilumos tiekimo trasas.

Investicija Nr. 17. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.

Įsigyti 20 vnt. įvadinių šilumos apskaitos prietaisų naujiems šilumos vartotojams (19 vnt.) ir techniškai susidėvėjusiems šilumos apskaitos prietaisams pakeisti (1 vnt.).

Investicija Nr. 18. Ilgalaikio turto įsigijimas.

Bendrovė 2018 metais įsigijo šilumos tiekimo veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, kuris parodytas 2 lentelėje.

2 lentelė. Bendrovės 2018 metais įsigytas šilumos tiekimo veikloje naudojamas ilgalaikis turtas

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma, tūkst. Eur
1.	Ventiliatorius	5,5
2.	Diskinis metalo pjūklas	0,61
3.	Siurblys	4,98
4.	Kompiuterinė technika (12 vnt.)	7,44
5.	Kondicionieriai (7 vnt.)	6,43
6.	Biuro baldai (3 vnt.)	3,88
7.	Dulkių siurblys	0,88
8.	Dviratis (2 vnt.)	0,39
Iš viso:		30,12

2. Investicinių projektų derinimas ir vertinimas

Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Aprašo III skyriuje. Vadovaujantis Aprašo IV skyriumi, Taryba, vertindama investicijų projektą, atsižvelgia į investicijos dydį ir į tai, ar įgyvendinant investicijas bus užtikrintas pakankamas energetikos įmonės finansinis pajėgumas. Taryba, priklausomai nuo investicijos dydžio bei pirminės paskirties, vertina investicijų projektą atsižvelgdama į projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinį projekto pagrindimą ir ekonominį projekto įvertinimą.

Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicijos priskiriamos:

- Investicijos Nr. 3, 14, 15, 18 – pagal Aprašo 49.1 papunktį, tai yra investicijos saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti;
- Investicijos Nr. 1, 2, 4-9, 11-13, 16, 17 – pagal Aprašo 49.3 papunktį, tai yra investicijos esamos sistemos atnaujinimui.

Investicijos Nr. 1-9, 11-18 vertinamos, atsižvelgiant į Aprašo 1 priedo lentelę „Energetikos įmonės investicijų vertinimo kriterijai“ (toliau – Aprašo lentelė).

Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais, suskaičiuotas vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 3,25 – tai yra daugiau už Komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-214 „Dėl 2018 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę (1,64 balo) šilumos ūkio sektoriui. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.

2.1. Investicijų Nr. 1-9, 11-18 vertinimas

Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos Nr. 1-9, 11-18 vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.

Investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai, suskaičiuotas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, parodytas 3 ir 4 lentelėse.

3 lentelė. Investicijos Nr. 1 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2020 m.*	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2018–2033 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009

*Daroma prielaida, kad 2020 metais galios nustatytos naujos bazinių kainų dedamosios.

4 lentelė. Investicijų Nr. 2-9, 11-18 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2020 m.*	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,026	0,026	0,026	0,024	0,020

*Daroma prielaida, kad 2020 metais galios nustatytos naujos bazinių kainų dedamosios.

Investicijos Nr. 1-9, 11-18 didina šilumos kainą. Atsižvelgus į tai, kad investicijos Nr. 1-9, 11-18 yra būtinos esamų sistemų atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti ir į tai, kad Aprašo lentelėje nurodyta, kad investicijoms esamų sistemų atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti finansinės vidinės gražos normos ir finansinės grynosios dabartinės vertės kriterijai nevertinami, siūloma nagrinėjamas investicijas Nr. 1-9, 11-18 derinti.

3. Išvados

Vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprašu, siūloma pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam nutarimo projektui. Bendras siūlomų derinti 2018 investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai parodytas 5 lentelėje.

5 lentelė. Bendras siūlomų suderinti 2018 metų investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,036	0,036	0,036	0,034	0,03

PRIDEDAMA:

1. Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2018 metų investicijų“ projektas, 1 lapas;

2. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“ kopija, 4 lapai;

3. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-08-30 sprendimo Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“ papildymo“ kopija, 2 lapai;

4. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 m. metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“ papildymo“ kopija, 3 lapai;

5. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-300 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 m. metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ kopija, 2 lapai;

6. Mažeikių rajono savivaldybės 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-184 „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų plano patvirtinimo“ kopija, 4 lapai;

7. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų plano patvirtinimo“ papildymo ir investicijų derinimo“ kopija, 3 lapai.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Rimkus

Domantas

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovai;
2. Mažeikių rajono savivaldybės atstovai.

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2018 METŲ INVESTICIJŲ

2020 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, įvertinusi UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019 m. spalio 29 d. raštą Nr. SD-560 „Dėl investicijų derinimo“, 2020 m. sausio 3 d. raštą Nr. SD-1 „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai investicijų projekto derinimo“, 2020 m. kovo 18 d. el. laišką (reg. Nr. R1-3636), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“, 2016 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T1-70 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-08-30 sprendimo Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“ papildymo“, 2017 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T1-154 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-08-30 sprendimo Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“ papildymo“, 2017 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T1-300 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-08-30 sprendimo Nr. T1-252 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2014–2018 metų investicijų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“, 2018 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T1-184 „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų plano patvirtinimo“, 2019 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. T1-25 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų plano patvirtinimo“ papildymo ir investicijų derinimo“ bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2020 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2018 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:

Derinti UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2018 metų investicijas:

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma, tūkst. Eur
1.	Vandens šildymo katilo Nr. 3 kapitalinis remontas	139
2.	Mažeikių katilinės plytinio dūmtraukio remontas	55
3.	Mažeikių katilinės kelių ir aikštelių asfaltavimas II etapas	70,63
4.	Mažeikių katilinės pastato fasado remontas	8,17
5.	Krovinio savivarčio įsigijimas	15,3
6.	Katilo VK-31, DG-2,5 MW remontas	7,09
7.	Reivyčių katilinės dūmtraukio remontas	26,13
8.	Biokuro aikštelės asfaltavimas Reivyčių katilinėje	11,61
9.	Kelio remontas prie Vieکشnių katilinės privažiavimo	9,06
10.	Šilumos tinklų rekonstrukcija senamiestyje ir Vieکشniuose	58,67
11.	Šilumos tinklų rekonstrukcija Kalnėnų g.	14,35
12.	Šilumos tinklų rekonstrukcija Draugystės g.	13,84
13.	Administracinio pastato garažų šiltinimo ir skardinimo darbai	11,38
14.	Aikštelės asfaltavimas Montuotojų g. 10, Mažeikiai	33,26

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma, tūkst. Eur
15.	Komercinis automobilis iki 3,5 t	14,5
16.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas	4,8
17.	Ilgalaikio turto įsigijimas	30,12
Iš viso:		522,91

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2018 METŲ INVESTICIJŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-14 Nr. O5E-351
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Domantas Rimkus, Vyr. specialistas, Šilumos kainų ir investicijų skyrius
Sertifikatas išduotas	DOMANTAS RIMKUS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-14 14:53:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-14 14:53:39 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-22 11:08:43 – 2022-07-21 11:08:43
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, i.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26 14:15:33
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.16
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-05-14 15:08:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-05-14 15:08:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys